

Typgodkännandebevis

144501

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

FÖNSTER- OCH DÖRRPARTI SFB 2074 - EI 30

Innehavare

Sapa Building System AB, 574 81 Vetlanda
Organisationsnummer: 556114-5698
Tel: 0383-942 00, Fax: 0383-76 19 80
Hemsida: www.sapabuildingsystem.se

Produkt

SFB 2074, glasade fönster- och dörrpartier med stomme av isolerade aluminiumprofiler. Max fönsterhöjd är 3,6 m. Max dörrbladsstorlek för enkel-/pardörr är B×H 1306/2100 mm×2240 mm, klass E 30, EI 15, EI 30, S_a.

Avsedd användning

Brandavskiljande fönster- och dörrpartier för in- och utvändig användning i byggnader.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

| | |
|---|-------|
| Brandteknisk klass E 30, EI 15, EI 30 | 5:231 |
| Brandgästäthet S _a enligt EN 13501-2 | 5:231 |

Tillhörande handlingar

-

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar "Kontrollanvisningar till typgodkännande nr 144501", daterade 2016-11-29 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkning skall ske hos tillverkare, för vilka beslut om tillverkningskontroll har utfärdats enligt 8 kap, 22 och 23 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller motsvarande.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Information om tillverkaren

Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Brandteknisk klass
Löpande tillverkningsnummer/datum
Kontrollorgan

Tillverkarens namn, tillverkningsort och certifikatsnummer


SP Certifiering 1002
SFB 2074
144501
t ex **E 30, S_a**
tillverkningsnummer
SP

Bedömningsunderlag

Utlåtanden nr 97R13043A, 99R13197, 99E60499, P104265A, P203986 och P304296 från SP. Rapporter nr 99R13247B, P104732, P401537, P403832, P501736, PX06314 och PX11235 från SP. Rapporter nr LP-818/02, LP-960.1/00 och LP-627.2/03 från ITB. Rapport nr FR 101/02 CP (E) från FIRES. Rapporter nr 2008-Efectis-R0788, 2008-Efectis-R0406 och 2006-Efectis-R0770.

Ritningar enligt ritningsförteckningar "Brandpartier SFB 2074 30 min" och "Brandpartier SFB 2074, med branddörr SFB 2060", daterade 16-12.

Kommentarer

Objektsanpassade ritningar skall tas fram av tillverkaren för varje byggnadsprojekt.

Alla relevanta egenskaper som kan verifieras enligt en harmoniserad standard eller är verifierade enligt en europeisk teknisk bedömning skall finnas redovisade i en prestandadeklaration.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2016-08-29.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2021-11-28.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering



Johan Åkesson



Per Adolfsson