

Typgodkännandebevis

144503

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

FÖNSTER- OCH DÖRRPARTI SFB 2074 - EI 60

Innehavare

Sapa Building System AB, 574 81 Vetlanda

Organisationsnummer: 556114-5698

Tel: 0383-942 00, Fax: 0383-76 19 80

Hemsida: www.sapabuildingsystem.se

Produkt

SFB 2074, glasade fönster- och dörrpartier med stomme av isolerade aluminiumprofiler. Max fönsterhöjd är 3,34 m. Max dörrbladsstorlek för enkel-/pardörr är B×H 1220/2100 mm×2240 mm, klass EI 60.

Avsedd användning

Brandavskiljande fönster- och dörrpartier för in- och utvändig användning i byggnader.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 60

5:231

Tillhörande handlingar

-

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar "Kontrollanvisningar till typgodkännande nr 144503", daterade 2016-11-29 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkning skall ske hos tillverkare, för vilka beslut om tillverkningskontroll har utfärdats enligt 8 kap, 22 och 23 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller motsvarande.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Information om tillverkaren

Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typpgodkännandets nummer
Brandtekniska egenskaper
Löpande tillverkningsnummer/datum
Kontrollorgan

Tillverkarens namn, tillverkningsort och certifikatsnummer


SP Certifiering 1002
SFB 2074
144503
EI 60
tillverkningsnummer
SP

Bedömningsunderlag

Rapporter nr 99R13211B, 99R13291, P102615, P101575, P403832, P501736, PX06314 och PX11235 från SP. Utlåtande nr P304296 från SP.

Ritningar enligt ritningsförteckning "Brandpartier SFB 2074 60 min", daterad 16-12.

Kommentarer

Objektsanpassade ritningar skall tas fram av tillverkaren för varje byggnadsprojekt.

Alla relevanta egenskaper som kan verifieras enligt en harmoniserad standard eller är verifierade enligt en europeisk teknisk bedömning skall finnas redovisade i en prestandadeklaration.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2016-08-29.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2021-11-28.

Detta typpgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering



Johan Åkesson



Per Adolfsson